



OZNACZENIA,
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU

ELEMENT INSTALACJI														
LINIA DOZOROWA	KONDYGNACJA	centralna adresowala	jonizacyjna czujka dymu	wskaznik zadzialania	optyczna czujka dymu	czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepła)	czujka dwusensorowa (opt. dymu + płomienia)	ostrzegacz ręczny (przycisk)	element kontrolny	sygnalizator akustyczny	element kontrolno sterujący	element sterujący	sygnalizator głosowy wewnętrzny	wyłącznik
3	3 piętro	POLON 4200	DIO-4043+G-40	WZ-31	DOR-4043+G-40	DOT-4046+G-40	DPR-4046+G-40	ROP-4001M+RM	EWK-4001	SAW-8001	EKS-4001	EWS-4001	SG-Pgw+PIP-3AN 0,75A	WSD-1
		0	20	16	8	0	0	1	0	1	0	0	1	1



ATOMSYSTEM S.C. 45-092 Opole, ul. Jana Kropidły 5, tel 77 4513440; www.atomsystem.pl

TEMAT	Projekt Instalacji Sygnalizacji Pożaru		
OBIEKT	Dom Pomocy Społecznej w Dzbańcach		
ADRES	Dzbańce, 48-140 Branice		
INWESTOR	DPS w Klisinie, 48-118 Lisięcice		
TYTUŁ RYS.	Plan instalacji - III PIĘTRO		
PROJEKT	mgr inż. Ewald Mrugała	upr. 201/91/Op	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof Giesa	upr. 195/91/Op	
DATA	Wrzesień 2016r.	SKALA 1:125	nr rys.