



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE

48-118 LISIĘCICE

tel. (77) 485-75-93, fax (77) 485-75-94

www.dps-klisino.pl

Klisino, 02.05.2017r.

I.dz.256... /2017

Wszyscy wykonawcy

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Rewitalizacja parku wraz z remontem alejek w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie etap IV**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm). Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących w/w przetargu oraz wyjaśnienia Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Gdzie składowana jest kostka granitowa, która ma zostać zabudowana na alejkach?

Odpowiedź: Kostka granitowa składowana jest w siedzibie Zamawiającego – Klisino 100 (na terenie parku w odległości do 1km od miejsca przewidzianych robót).

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dysponuje kostką na całość zadania?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3

Czy kostka granitowa wymaga czyszczenia?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 4

Czy przestrzenie pomiędzy rzędami kostek stanowiące obrzeża alejek należy zaspoinować? Jeżeli tak to jakim materiałem

Odpowiedź: Przestrzenie pomiędzy rzędami kostek stanowiące obrzeża alejek należy zaspoinować zaprawą cementowo- piaskową.

Pytanie nr 5

Opisana nawierzchnia dynamiczna i ścieralna w opisie technicznym pkt. 3.2.5 Konstrukcja nawierzchni wskazuje na HanseGrand Royal i HanseMineral. Czy takie nawierzchnie spełniają kryteria Zamawiającego?

Odpowiedź: Spełniają .

Pytanie nr 6

Czy prace pielęgnacyjne drzew, krzewów i trawy są całkowicie wyłączone z zakresu zadania?

Odpowiedź: Pielęgnacja nowo założonych elementów zieleni po stronie Inwestora, na podstawie instrukcji pielęgnacyjnej dostarczonej przez Wykonawcę.

Dyrektor
mgr Małgorzata Krywko Trznadel
DYREKTOR

mgr Małgorzata Krywko-Trznadel